

**WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na : „ **Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym, wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Nowy Dwór i Nowy Dwór- Parcela w gminie Nowy Kawęczyn** ”

Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)

1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) w pkt 1 zostały pomyłkowo wpisane przyłącza kanalizacyjne, które nie są ujęte w dziale III (Opis przedmiotu zamówienia) i nie są przedmiotem przetargu. W związku z powyższym nie należy sugerować się formularzem ofertowym tylko opisem przedmiotu zamówienia i nie ujmować kosztów budowy przyłączy.

2. W przedmiarach robót dotyczących oczyszczalni ścieków pomyłkowo ujęto dwa razy przedmiary dotyczące części technologiczno – instalacyjnej, natomiast nie ujęto przedmiaru na reaktor biologiczny, który jest załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

3. W dziale XXIV SIWZ nie zostały wpisane załączniki:

- wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca (załącznik nr 7),
- oświadczenie o udostępnieniu potencjału (załącznik nr 8),
- wykaz wykonanych w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania robót budowlanych (załącznik nr 9).

Powyższe załączniki były załączone do SIWZ.