

**WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na : „ **Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym, wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Nowy Dwór i Nowy Dwór- Parcela w gminie Nowy Kawęczyn** ”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) przekazuję poniżej treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.03.2010r., wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

*W celu demontażu istniejącego stalowego bloku biologicznego należy wpiern m. in. Odpompować ścieki i usunąć zalegające na dnie osady ściekowe. Przedmiary robót nie zawierają nakładów na wykonanie tego zakresu. Czy zamawiający we własnym zakresie spuści ścieki i usunie osady z terenu oczyszczalni? Jeśli jednak ten zakres będzie należał do przyszłego wykonawcy, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o nakłady związane z wykonywaniem tych robót.*

**Odpowiedź**

**Odpompowanie ścieków i usunięcie osadów z terenu oczyszczalni należy do przyszłego Wykonawcy. Należy wykonać kalkulację własną na wykonanie tego zakresu i koszty ująć w ofercie.**

**Pytanie 2**

*Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót przyszłego wykonawcy nie wchodzi wycinka drzew i uzyskanie stosownych pozwoleń.*

**Odpowiedź**

**Wycinka drzew i uzyskanie stosownych pozwoleń nie wchodzi w zakres robót przyszłego Wykonawcy i nie należy ich ujmować w ofercie**

**Pytanie 3**

*Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót przyszłego wykonawcy nie wchodzi remont istniejącej studni pomiarowej (studnia przy istniejącym reaktorze).*

**Odpowiedź**

**Remont istniejącej studni pomiarowej nie wchodzi w zakres robót przyszłego Wykonawcy.**

#### **Pytanie 4**

*Wg projektu dróg, w obrębie budowy stacji zlewnej (droga O1-O2) jest do wykonania 104,44m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej, natomiast w przedmiarze robót występują następujące ilości: korytowanie na głębokość 10 cm – 98m<sup>2</sup>, podbudowa z kruszyw grubości 25 cm i nawierzchnia z kostki 571,55 m<sup>2</sup>. Ilość powierzchni z kostki znacznie różni się od powierzchni korytowania i podbudowy. Prosimy o wyjaśnienie i modyfikację przedmiaru robót.*

#### **Odpowiedź**

**Do wyceny należy przyjąć powierzchnię 104,44 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej wraz korytowaniem i podbudową zgodnie projektem technicznym dróg .**