Wykonany na podstawie aktualizowanego arkusza 1 : 1000 nr 113.433.042, 113.433.044 i 113.433.053

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 14.10.2005 r.

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Andrzej Ziółkowski
UPRAWNIENIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Maków, ul. Zwierzyniec 7/19
B.S. Skierniewice 975249-21-223-136-61
upr. 8852

POPRAWIONO KOLOREM CZERWONYM DN. 10.06.2006r.

JAN STANISŁAW JARECKI
spec. instalacje i urządzenia sanitarne
uprawn. bud. nr 65/87 i 99/98/Sk-ce
96-100 Skierniewice, ul. Świerkowa 10
tel. (0-46) 833-47-18

Zasięg opracowania

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIECIĄ KANALIZACYJNĄ Z PRZYŁĄCZAMI w m. NOWY DWÓR; NOWY DWÓR PARCELA

U.G. NOWY KAWĘCZYN

UWAGA:

PRZEWIERTY POD JEZDNIA ASFALTOWA PRZY PRZYŁĄCZACH KANALIZACYJNYCH WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH Φ 219,1x4,5mm; dł. 5,0mb

NA SKRZYŻOWANIACH PRZEWODÓW (KABLI) TELEFONICZNYCH I ENERGETYCZNYCH Z PRZYŁĄCZAMI KAN. I SIECIA KAN. NA WSZYSTKICH PRZEWODACH ZAMONTOWAĆ RURY OCHRONNE AROTA Φ 100 mm dł. 3.0 mb

Sieć kanalizacyjna z przyłączami

15-489/2005

Skierniewice, 23.12.2005r.

Zup. STAROSTY
mgr inż. Irena Sikora
Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zup. STAROSTY
mgr inż. Irena Świderska
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

PRZEWIERT Z RURY STAL. Φ219,1x4,5 mm; dł. 5,0mb

RURA OCHRONNA DWUDZIELNA Φ 168x5,0mm; dł. 3,0mb

R.O.O. DWUDZ. Φ 88,9x3,6mm dł. 3,0mb

PRZEWIERT Z RURY STAL. Φ219,1x4,5mm; dł. 5,0mb

PRZEWIERT Z RURY STAL. Φ219,1x4,5