

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na : „**WYKONANIE ZASTĘPCZEGO UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI
KOLONIA STARORAWSKA Z OBUDOWĄ ORAZ PRZYŁĄCZAMI
WODNYMI I ENERGETYCZNYM**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) przekazuję poniżej treść zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

W specyfikacji jest:

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych - otworu studziennego nr 1a (zastępczego), dla potrzeb wodociągu wiejskiego.
- wykonanie obudowy i uzbrojenia studni oraz montaż pompy głębinowej o wydajności do $Q= 50\text{m}^3/\text{h}$ i wysokości podnoszenia słupa wody 110 m o mocy 18,5 kW.
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania studni głębinowej.

W specyfikacji powinno być:

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych - otworu studziennego nr 1a (zastępczego), dla potrzeb wodociągu wiejskiego.
- wykonanie obudowy i uzbrojenia studni oraz montaż pompy głębinowej o wydajności do $Q= 50\text{m}^3/\text{h}$ i wysokości podnoszenia słupa wody 110 m.
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania studni głębinowej.

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Ciok