

Znak sprawy: ZI.271.2.2013

Nowy Kawęczyn, 29.03.2013 r.

**WYJAŚNIENIA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na : **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara  
Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn ”**

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję poniżej treść zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.03.2013r., wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

Czy nowo budowane przepompownie ścieków mają być wyposażone w zdalny system monitoringu GPRS wraz z stacją dyspozytorską?

**Odpowiedź**

**Budowane przepompownie mają być wyposażone w zdalny system monitoringu GPRS wraz ze stacją dyspozytorską.**

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Ciok