

**WYJAŚNIENIA NR 6 TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na : **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn ”**

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.03.2013r., wraz z wyjaśnieniem:

1. Czy studnie żelbetonowe muszą być zakończone płytą pokrywową, czy mogą być zakończone zwężką?

Odpowiedź

Studnie żelbetonowe mogą być zakończone zwężką.

2. Czy poza pasem drogowym można zastosować włazy klasy B?

Odpowiedź

Włazy należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Nie dopuszcza się zastosowania włazów typu B.

3. W związku z Decyzją Zarządu Powiatu prosimy o wyjaśnienie, czy należy doliczyć koszty związane z całkowitą wymianą gruntu w pasie dróg powiatowych w celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia równego 1,03?

Odpowiedź

W celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 1,03 należy doliczyć koszty związane z całkowitą wymianą gruntu.

4. Czy po utylizacji ziemi i gruzu z wykopu Gmina będzie wymagała przedstawienia zaświadczenia o utylizacji?

Odpowiedź

Zaświadczenie o utylizacji ziemi i gruzu nie będzie wymagane.

5. Czy istnieje możliwość wykonania przekopu zamiast przecisków w drogach gminnych?

Odpowiedź

Nie dopuszcza się wykonania przekopów zamiast przecisków.

6. Czy pompowanie wody z igłofiltrów będzie rozliczane na podstawie obmiaru przyjętego w kosztorysie, czy na podstawie potwierzonego dziennika pompowań?

Odpowiedź

Za wykonanie zamówienia zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe. Załączony przedmiar jest tylko elementem pomocniczym do wyceny zadania. Koszty pompowania należy skalkulować na podstawie projektu technicznego oraz wizji w terenie.

7. Czy w pompowniach muszą być zainstalowane zgodnie z projektem pompy produkcji KSB, czy też mogą być zainstalowane zamienniki innych producentów?

Odpowiedź

Dopuszcza się zastosowanie zamienników innych producentów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Warunki takiej zamiany zostały określone w rozdziale 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

8. W przypadku konieczności wycinki drzew znajdujących się na trasie kanalizacji kto będzie załatwiać związane z tą wycinką formalności, Inwestor czy Wykonawca?

Odpowiedź

W przypadku konieczności wycinki drzew formalności z tym związane będzie załatwiał Inwestor.

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Ciok