

Nowy Kawęczyn, dn. 11.12.2012r.

Nr RG 6743.27.2012

Gmina Nowy Kawęczyn  
96-115 Nowy Kawęczyn 32

Zapewniam dostawę wody do obiektu szkolnego w miejscowości Trzcianna gm. Nowy Kawęczyn położonego na nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 65/1 i 65/2, oraz określam następujące warunki przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej:

1. Wykonać projekt techniczny przyłącza wodociągowego przez uprawnionego projektanta. Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach.
2. Budowę przyłącza należy wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem i przez osoby lub jednostki posiadające stosowne uprawnienia.
3. Szczegóły rozwiązań technicznych winny być zgodne z polskimi normami.
4. Przyłącze wykonać rurą PEHD o średnicy 75 mm.
5. Włączenie projektowanego przyłącza po uzgodnieniu z właścicielami gruntów, należy dokonać do istniejącego wodociągu wykonanego z rur PVC DZ 110,- w miejscowości Trzcianna,
6. Umieszczenie urządzeń wodociągowych na gruncie należy uzgadniać z właścicielami nieruchomości, (działka nr 373 droga własność Gminy)
7. Wodomierz należy zamontować w studzience wodomierzowej lub w pomieszczeniu gwarantującym pracę w niskich temperaturach.
8. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody z sieci.
9. Woda przeznaczona na cele socjalno-gospodarcze, w ilości 10 m<sup>3</sup> na dobę. Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego należy dokonać w Urzędzie Gminy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem budowy przyłącza lub w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach.
10. Zakonczenie należy zgłosić do tut. Urzędu Gminy.
11. Przedstawiciel tut. Urzędu odbiera wykonanie przyłącza przed zasypaniem. Jeżeli zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego będzie dokonane w Urzędzie Gminy, to warunkiem rozpoczęcia prac jest sporządzenie odpowiedzi umowy o przyłączenie.
12. Przed zakryciem przyłącza należy również dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki wykonania geodezyjnego. Jeden egzemplarz mapy inwentaryzacji należy doręczyć do tut. Urzędu.
13. Zobowiązuje się inwestora do zgłoszenia wodomierza konserwatorowi celem zaplombowania, a także o wystąpienie do tut. Urzędu Gminy z pisemnym wnioskiem o zawarcie stosownej umowy na dostawę wody.
14. Warunki ważne są 2 lata, licząc od daty wydania.

WÓJT  
Nowy Kawęczyn