TABLICA T2



Ps=9,4[kW]

Zasilanie z tablicy TG	Ograniczniki przepięć typ 2	Lampki kontrolne		Oświetlenie - sala gimnastyczna	Oświetlenie - sala gimnastyczna	Oświetlenie - sala gimnastyczna	Oświetlenie - sala gimnastyczna	Przycisk	Oświetlenie na elewacji	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe - T1_11	Gniazda wtykowe - T1_12	Gniazda wtykowe - T1_13	Wyłącznik różnicowoprądowy	Wentylator ścienny	Wentylator ścienny	Zasilanie siłowników - T1_17	Sterowanie
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10,45 kW				1,47 kW	1,47 kW	1,47 kW	1,47 kW		0,07 kW	2,60 kW	0,80 kW	1,00 kW	0,80 kW	1,90 kW	0,20 kW	0,20 kW	1,50 kW	
L1 L2 L3 PEN	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N		L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N

Projektant:	BIURO ARCHITEKTONICZNE - KONSTRUKCYJNE " ANBUD " S.C. ; MIĘDZYBORÓW, ul. Poniatowskiego 3
Temat opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM
Lokalizacja:	TRZCIANNA GMINA NOWY KAWĘCZYN, dz. nr 65/1, 65/2
Inwestor:	URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE — Nr rys. : E-12
Tytuł rys.:	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TABLICA T2 — Skala : 1 : 100 — XI . 2012

Projektant : mgr inż. EDWARD KOPEĆ
upr.bud. : 44/93/Lw
w specj. instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń w zakr. sieci i instalacji elektrycznych

Sprawdzający : mgr inż. IRENA KOPEĆ
upr.bud. : 43/93/Lw
w specj. instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń w zakr. sieci i instalacji elektrycznych