

Nowy Kawęczyn, 15.01.2015 r.

Znak sprawy: ZI.271.1.2015

Wyjaśnienia nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pn:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Helenków, Kolonia Starorawska i Nowy Kawęczyn” znak postępowania: ZI.271.1.2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) przekazuję poniżej treść zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.01.2015 r.

Pytanie nr 1.

Ze względu na duże zagłębienie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej. Przedstawiony SIWZ wraz z projektem nie zawiera żadnych danych dotyczących występujących na tym terenie warunków gruntowo-wodnych. Prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej, ponieważ w okresie kiedy występowano o pozwolenie na budowę nie była wymagana. Koszty pompowania należy skalkulować na podstawie projektu, wizji w terenie oraz własnego doświadczenia.

Pytanie nr 2.

Prosimy o informację dla jakich odcinków sieci kanalizacji (między jakimi nr studni) obowiązuje w/w zadanie?

Odpowiedź

W/wym. zadanie obowiązuje od studni S50 do studni S100.

Pytanie nr 3.

W jakiej kategorii dróg przebiega zaprojektowana trasa kanalizacji sanitarnej – gminnej i/lub powiatowej?

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w trakcie prowadzonych robót w drogach gminnych a jeżeli tak to jakie stawki obowiązują za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź

Zaprojektowana trasa kanalizacji sanitarnej przebiega w drodze powiatowej. Opłaty będą naliczane i pobierane przez Powiat Skierniewicki.

Pytanie nr 4.

Prosimy o zamieszczenie decyzji dotyczących odtworzenia dróg dla których przewidziano roboty drogowe odtworzeniowe – zgodnie z zamieszczonym przedmiarem dział „**3. Roboty naprawcze po wykonaniu sieci kanalizacyjnej Kod CPV 28813000, 45233225-2, 14512000-3**”

Odpowiedź

Decyzja dotycząca odtworzenia dróg w załączeniu.

Pytanie nr 5.

Czy Gmina posiada warunki techniczne wykonania przyłącza elektrycznego do przepompowni ścieków? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej. Jaki zakres jest do wykonania przez wykonawcę?

Odpowiedź

Warunki techniczne wykonania przyłącza elektrycznego posiadane przez Gminę straciły ważność. W grudniu 2014 r. Gmina wystąpiła do Zakładu Energetycznego o nowe warunki o moc przyłączeniową 7 kW. Koszty przyłączenia do pierwszej skrzynki ponosi Gmina natomiast pozostałe elementy w tym WLZ należy wycenić w ofercie. Jeżeli warunki wpłyną do Gminy przed przetargiem zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Wójt Gminy

/-/ Włodzimierz Ciok