

Znak sprawy: ZI.271.1.2016

Wyjaśnienia nr 4 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn:

„Przebudowa drogi gminnej Trzecianna-Doleck- wykonanie nawierzchni asfaltowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuję poniżej treść zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.06.2016 r.

1. Ze względu na niejednoznaczne zapisy STWiORB dla warstw bitumicznych prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno – asfaltowe na potrzeby niniejszego zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 13108-1 i Wymaganiami Technicznymi WT-1 i WT-2 wyd. 2010.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno asfaltowe mają spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 oraz wymagania techniczne WT-1 i WT-2 wydane w 2010.

2. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej związanej ze ścinką istniejących poboczy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia przedmiaru robót

3. Czy Zamawiający potwierdza brak zaworów armatury podziemnej do regulacji podczas wykonywania robót związanych z w/wym. zadaniem. Jeśli nie to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź

Wszelkie prace związane z technologią wykonania zadań a nie ujęte w opisie czy też przedmiarze Oferent winien uwzględnić w cenie ofertowej.

Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Ciok