

Znak sprawy: ZI.271.1.2016

### **Wyjaśnienia nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn:

#### **„Przebudowa drogi gminnej Trzcianna-Doleck- wykonanie nawierzchni asfaltowej**

Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuję poniżej treść zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27.06.2016 r.

1. W związku z poniższym zapisem SST, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy zabezpieczenia zaplecza Zamawiającego

*D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE*

*1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)*

*Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące.*

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy zabezpieczenia zaplecza Zamawiającego.**

2. W związku z poniższym zapisem SST, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy.

*D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE*

*7.4 Wagi i zasady ważenia*

*Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.*

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy zainstalowania urządzenia wagowego na terenie budowy.**

3. Prosimy o doprecyzowanie zapisów pkt. 5 §3 i pkt. 1 §4 Umowy, o określenie terminu przekazania terenu budowy, gdyż obecny zapis: „Inwestor przekaże teren budowy od dnia..” nie wskazuje terminu w jakim czasie od podpisania umowy i przekazania uzgodnionego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, Inwestor przekaże teren budowy.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający przekaże teren budowy niezwłocznie po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inwestora uzgodnionego i zatwierdzonego**

**projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Konkretny termin zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.**

4. Prosimy o rozszerzenie zakresu robót i aktualizację przedmiarów o roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pow. 7013 m<sup>2</sup> na odcinkach, gdzie nawierzchnia z destruktu nie nadaje się do wykorzystania jako podbudowa, ze względu na zły stan techniczny (miejscami zniszczona).

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącej konstrukcji nawierzchni z destruktu.**

5. Prosimy o rozszerzenie zakresu robót i aktualizację przedmiarów o roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pow. 717 m<sup>2</sup> jako poszerzenie istniejącej nawierzchni z destruktu do szerokości min. 4,25, gdyż obecna szerokość jezdni na odcinkach możliwych do wykorzystania jako podbudowa wynosi ok. 3,7 m.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia istniejącej konstrukcji, należy dokładnie oczyścić krawędzie i nawierzchnię z betonu asfaltowego ułożyć na szerokości istniejącej konstrukcji o nawierzchni z destruktu.**

6. Prosimy o rozszerzenie zakresu robót i aktualizację przedmiarów o roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10-15 cm pow. 4422 m<sup>2</sup> jako wzmocnienie istniejącej nawierzchni z destruktu na odcinkach możliwych do wykorzystania jako podbudowa pomocnicza, gdyż warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego nie powinna być układana bezpośrednio na podłożu z destruktu asfaltowego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowej warstwy z kruszywa łamanego.**

Wójt Gminy  
/-/ Włodzimierz Ciok