

Nowy Kawęczyn, 14.06.2017 r.

Znak sprawy: ZI.271.4.2017

### **Wyjaśnienia nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) pn:

#### **„Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Budy Trzcieńskie do miejscowości Strzyboga ”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuję poniżej treść zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 12.06.2017 r.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody bezwykopowej tj. przewiertu sterowanego z wbudowaniem rury PEHD dwuwarstwowej w miejscach przewidzianych do wykopu otwartego, celem zmniejszenia ryzyka uszkodzenia infrastruktury podziemnej, uszkodzenia istniejącego zagospodarowania terenu w postaci wjazdów na posesje, drzew płotów, słupów energetycznych itp. ?

#### **Odpowiedź**

**Dopuszcza się zastosowanie przewiertów z rury PEHD dwuwarstwowej w przypadkach jednostkowych przy zbliżeniach z istniejącymi elementami zagospodarowania. Generalnie wodociąg wykonać w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki i zasypania gruntem sypkim zagęszczonym.**

Wójt Gminy  
/-/ Włodzimierz Ciek