

Nowy Kawęczyn, 22.03.2019 r.

Znak sprawy: RG.271.3.2019

Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) pn:

„Remont drogi gminnej nr 115153E relacji Dzwonkowice-Doleck.

Na podstawie art. 38 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuję poniżej treść zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.03.2019 r.

Pytanie 1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robot drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź: Zamawiający załączył kompletną dokumentację techniczną.

Pytanie 2. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie do warstwy ścieralnej asfaltu drogowego 50/70 który jest dopuszczalny przez Wymagania Techniczne WT-2 do warstw ścieralnych na kategorię ruchu KR 1-2, jest powszechnie stosowany w Polsce, a według, a według STWiORB D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 nie można zastosować do mieszanki mineralno asfaltowej przy realizacji niniejszego projektu?

Odpowiedź: 1.

2. Zamawiający zezwala na zastosowanie asfaltu drogowego 50/70 do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

WÓJT
Włodzisław Cichy