

Gmina Nowy Kawęczyn

96-115 Nowy Kawęczyn 32

dot. wodociągu publicznego w Kwasowcu.

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

w oparciu o wyniki badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej ze stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągu Kwasowiec z dnia:

- 22.03.2022 r., sprawozdanie z badań nr P/0/02/2022/608/FM/1,
- 13.04.2022 r., sprawozdanie z badań nr P/0/03/2022/1017/FM/1,
- 02.05.2022 r., sprawozdanie z badań nr 116/2022,
- 02.05.2022 r., sprawozdanie z badań nr 117/2022,
- 02.05.2022 r., sprawozdanie z badań nr 118/2022,

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego - ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22° C po 72 h w ilości **>300 j.t.k. w 1 ml wody**

oraz

nakazuje:

1. w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C z wodociągu publicznego Kwasowiec do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
2. w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. utrzymywać jakość wody zgodną § 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), tj. bakterie grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml, Escherichia coli i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych,

3. **niezwłocznie powiadomić odbiorców, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Kwasowcu, o warunkowej przydatności wody do spożycia po jej uprzednim przegotowaniu,**
4. **w terminie do dnia 31 maja 2022 r. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach po zapoznaniu się z wynikami badań prób wody pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej ze stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągu Kwasowiec otrzymanymi z Gminy Nowy Kawęczyn z dnia:

- 22.03.2022 r., sprawozdanie z badań nr P/0/02/2022/608/FM/1,
- 13.04.2022 r., sprawozdanie z badań nr P/0/03/2022/1017/FM/1,
- 02.05.2022 r., sprawozdanie z badań nr 116/2022,
- 02.05.2022 r., sprawozdanie z badań nr 117/2022,
- 02.05.2022 r., sprawozdanie z badań nr 118/2022,

stwierdził, w próbkach pobranych na sieci Kompania Leśna, Nowy Dwór-Parcela 21 pogorszenie się mikrobiologicznej jakości wody, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22° C po 72 h.

Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 06.05.2022 r., pismo znak: PPIS.HŚ.9020.2.23.13.2022.KF, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach zawiadomił stronę- Gminę Nowy Kawęczyn, 96-115 Nowy Kawęczyn 115 o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o warunkowej przydatności wody.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie powinna występować w ilości ponadnormatywnej w dostarczanej, uzdatnionej wodzie. Zgodnie z § 3 ust.1. ww. rozporządzenia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził, że woda w wodociągu publicznym w Kwasowcu jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiam sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.


POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. adresat
2. ŁPWIS
ul. Wodna 40
90-046 Łódź
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Skierniewicach
mgr inż. Justyna Łukasik