




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

Łowicz, dnia 21 listopada 2022 r.

C. Dzięgielewska
2022.12.01
MT



WA.ZUZ.5.4210.952.2022.BG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), a także art. 49 §1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2000) podaje się do publicznej wiadomości informację, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Kawęczyn z siedzibą w Nowym Kawęczynie 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, udzielono pozwolenia wodnoprawnego znak: WA.ZUZ.5.4210.952.2022.BG na:

1. **wykonanie urządzenia wodnego** – obudowy studni głębinowej Nr 2 na dz. nr ew. 293/2 obręb 32 Trzecianna, gm. Nowy Kawęczyn, o następującej charakterystyce:
 - określenie położenia urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PUWG2000 (strefa 7): X: 5753569,18 Y: 7450099,42,
 - średnica wewnętrzna \varnothing 1500 mm,
 - wysokość wewnętrzna 2500 mm,
 - płyta stropowa obudowy wyposażona w dwa włazy typu okapowego \varnothing 600/590 mm oraz rurę wywiewną \varnothing 100 mm i h = 350 mm,
 - rzędna terenu przy obudowie studni – 128,05 m n.p.m.
 - rzędna stropu obudowy studziennej – 129,05 m n.p.m.
 - rzędna dna obudowy studziennej – 126,43 m n.p.m.
 - wewnątrz obudowy studziennej studni Nr 2 na rurze tłocznej \varnothing 120 mm zainstalowana zostanie następująca armatura:
 - zawór czerpalny,
 - wodomierz przepływowy,
 - zawór zwrotny,
 - zawór odcinający.
 - Zainstalowanie pompy głębinowej na głębokości około 12,0 m p.p.t.
2. **usługę wodną** – pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągu wiejskiego w miejscowości Trzecianna, gm. Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki, ze studni

głębinowych Nr 1 i Nr 2, zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 293/2, obręb 32 Trzcianna, w ilości:

$$Q_{\max \text{ sekundowe}} = 0,0128 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 716,0 \text{ m}^3/\text{doba}$$

$$Q_{\text{dop. roczne}} = 214\,238 \text{ m}^3/\text{rok}$$

przy następujących zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego znak: GKIII.743121.2021.AM z dnia 02.12.2021 r. dla ujęcia

w miejscowości Trzcianna składającego się ze studni nr 1 i 2 - $Q_e = 90,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $Se = 3,80 - 4,50 \text{ m}$.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy

w dniach od 12.12.2022 do 19.12.2022 ✓

Wójt
Włodzisław Ciok

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn, (celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
2. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, (celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na BIP przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia),
3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
4. aa.

Sprawę prowadzi: Beata Gładka

e-mail: beata.gladka@wodypolskie.gov.pl | tel.: (+48) 46 811 50 60 wew. 35