

Skierniewice, dnia 2 marca 2023 r.

Nasz znak: HŚ.9020.2.23.10.2023.SK

Dotyczy: wodociągu publicznego w Kwasowcu

**Gmina Nowy Kawęczyn  
Nowy Kawęczyn 32  
96-115 Nowy Kawęczyn**

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony z dnia 28 lutego 2023 r.

**zmienia decyzję własną z dnia 27.01.2023 r. znak: PPIS.HŚ.9020.2.23.5.2023.SK, w ten sposób, że:**

- 1) termin doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C w ilości >300 jtk w 1 ml wody z wodociągu publicznego Kwasowiec do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) ustala się do dnia 31.03.2023 r.**
- 2) termin utrzymywania jakości wody zgodnie z § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, tj. bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, *Escherichia coli* i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml ustala się do dnia 31.03.2023 r.**
- 3) powiadomić odbiorców zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Kwasowcu o nadal utrzymującej się warunkowej przydatności wody do spożycia**

## Uzasadnienie

W dniu 27 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach wydał na Gminę Nowy Kawęczyn 96-115 Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32 decyzję znak: PPIS.HŚ.9020.2.23.5.2023.SK stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z sieci wodociągu publicznego w Kwasowcu ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C oraz nakazującą m. in. w terminie do 28.02.2023 r. doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm Gmina Nowy Kawęczyn 96-115 Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn 32 podjęła działania naprawcze, które polegały

głównie na dokonaniu analizy pracy stacji uzdatniania wody w Kwasowcu, usprawnieniu pracy procesu filtracyjnego. Wykonano czyszczenie elementów kolektora wody surowej z osadów oraz wymieniono zawory klapowe przed filtrami. Zmodyfikowano sposób płukania filtrów. W celu wyeliminowania skażenia bakteriologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C prowadzona jest dezynfekcja wody na ujęciu i sieci wodociągowej. Wykonywane jest również systematyczne płukanie sieci wodociągowej.

W dniu 28.02.2023 r. do PPIS w Skierniewicach wpłynęło pismo Gminy Nowy Kawęczyn zawierające prośbę o przedłużenie terminu wykonania obowiązku wynikającego z w/w decyzji.

Jak wynika z przedmiotowego pisma, zarządca podjął niezbędne czynności zmierzające do poprawy jakości wody do spożycia przez ludzi.

Strona przedstawiła raporty z badań:

- fizykochemicznych wody: Nr 48W/2023, 49W/2023, 50W/2023 z dnia 21.02.2023 r. próbek pobranych do badań w zakresie parametrów mętności i żelaza, z wyjścia na sieć oraz z punktów na sieci: Kompania Leśna, Nowy Dwór Parcela 21 i Dom prywatny-Kwasowiec 15. W próbce pobranej z wyjścia na sieć stwierdzono ponadnormatywną zawartość mętności wynoszącą  $1,29 \pm 0,1$  NTU. W próbce pobranej z punktu: Kompania Leśna, Nowy Dwór Parcela 21 stwierdzono przekroczenie parametru mętności wynoszące  $1,9 \pm 0,15$  NTU oraz parametru żelaza w ilości  $220 \pm 53$   $\mu\text{g/l}$ . W punkcie: Dom prywatny-Kwasowiec 15 uzyskano wynik mętności wynoszący  $1,37 \pm 0,11$  NTU,
- mikrobiologicznych wody: Nr 45/2023, 46/2023/ 47/2023 z dnia 23.02.2023 r. próbek pobranych do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B, z wyjścia na sieć oraz z punktów na sieci: Kompania Leśna, Nowy Dwór Parcela 21 i Dom prywatny-Kwasowiec 15. W próbce pobranej z wyjścia na sieć oraz z punktu na sieci-Dom prywatny-Kwasowiec 15 stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C  $>300$  j.t.k./1 ml wody.

Na podstawie analizy wyników badań, PPIS w Skierniewicach stwierdził, że woda w wodociągu publicznym w Kwasowcu jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nadal nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań załącznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Woda nie odpowiada również wymaganiom pod względem fizykochemicznym z uwagi na niewielkie przekroczenie parametrów mętności i żelaza, określonym w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mając na uwadze powyższe, zarządca wodociągu jest zobowiązany zintensyfikować działania naprawcze celem przywrócenia właściwej jakości wody do spożycia pochodzącej z sieci tego wodociągu.

Stosownie do treści art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio. Treść przywołanego przepisu pozwala na rozróżnienie dwóch rodzajów przesłanek, warunkujących jego zastosowanie, tj. przesłanek formalnych i materialnych. Formalne to istnienie decyzji ostatecznej i zgoda strony postępowania, zaś materialne to brak sprzeciwu przepisów szczególnych, wystąpienie interesu społecznego

lub słusznego interesu strony. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie, aby mogło dojść do zmiany lub uchylecia decyzji. W judykaturze wskazuje się nadto, że przepis art. 155 k.p.a. ma zastosowanie do decyzji konstytutywnych, tj. tworzących nowe prawa i obowiązki. Również decyzja nakładająca obowiązek może zostać uznana za decyzję, z której strona nabywa prawo. Zmiana takiej decyzji może bowiem powodować nałożenie obowiązku w większym wymiarze bądź na mniej korzystnych warunkach, np. zmianę terminu wykonania obowiązku (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 1257/17). Jednocześnie zwrócić należy uwagę, na ugruntowany w orzecznictwie pogląd zaliczający decyzje nakładającą na stronę obowiązek do decyzji, na mocy których strona nabyła prawo (por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 975/17).

Poczynione rozważania pozwalają zatem przyjąć, że w niniejszej sprawie spełnione są przesłanki warunkujące zastosowanie art. 155 k.p.a. Po pierwsze zmianie podlega decyzja ostateczna nakładająca obowiązki, na zmianę decyzji wyraziła zgodę strona (postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji zostało zainicjowane przez stronę), dokonywanej zmianie nie sprzeciwiają się przepisy szczególne, zaś za zamianą decyzji przemawia słuszny interes strony wyrażający się w przyznaniu stronie możliwości wywiązania się z nałożonych przez tutejszy organ obowiązków.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

### P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź, ul. Wodna 40. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

#### Otrzymują:

1. adresat
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
ul. Wodna 40  
90-046 Łódź
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Skierniewicach  
*mgr inż. Justyna Łukasik*