




*Handwritten signature and date: 2023.08.22*

Nasz znak: HS.9020.2.22.11.2023.AK

Skierniewice, dnia 17 sierpnia 2023 r.



Gmina Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn 32

96-115 Nowy Kawęczyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Kolonia Starorawska do spożycia**

#### UZASADNIENIE

W dniu 16.08.2023 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Kolonia Starorawska czyli Gmina Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 08.08.2023 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Kolonii Starorawskiej. Sprawozdanie z badań z dnia 11.08.2023 r. nr P/0/05/2023/366/FM/1.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego sprawozdania, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Kolonia Starorawska odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Skierniewicach**  
*Handwritten signature*  
**mgr inż. Justyna Łukasik**